

Gruppe A parametre

Græsted Vandværk
Mårumbvej 12D
3230 Græsted

Analysereport nr. 20250911/009
11. september 2025
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE				Prøvetype: Straksprøve Prøvested: Køkken Pårupvej 130 Pårup Prøvedato: 2025-09-03 Kl. 10:47 Prøvetager: Laboratoriet	MST Manual for Prøvetagning ver. 6 2025	
Temperatur	22,1	°C				
Lugt*	Ingen lugt					
Smag*	Normal					
Farve*	Ingen					
Udseende*	Klar					
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kintal v. 22°C	cfu/ml	< 1	200	DS/EN ISO 6222	0,15	
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
<i>E. coli</i>	MPN/100 ml	< 1	i . m .	Colilert Quanti Tray	0,06	
Enterokokker	cfu/100 ml	< 1	i . m .	ISO 7899-2:2000	0,11	
FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	U _{rel}
Farvetal	Pt mg/l	8,2	15	DS/EN ISO 7887:2012	15 %	
Turbiditet	FNU	0,10	1	DS/EN ISO 7027-1:2016	5 %	
pH	pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012		
Ledningsevne	mS/m	60,4	250	DS/EN 27888:2003 mod. (v. 20°C)	15 %	
Ilt	O ₂ mg/l	8,7		DS/ISO 17289:2014	5 %	
Jern, total	Fe mg/l	0,013	0,2	DS 225:1939, mod.	10 %	
Nitrit	NO ₂ ⁻ mg/l	< 0,001	0,1	DS/EN 26777:2003	6 %	

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK nr 221 af 25/02/2025 Oplysninger om analysedato kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr 811 af 19/06/2024)


Karin Due, Laborant